



Tillæg til Dansk Brandteknisk Institut's information nr. 29 "Brandsikring af stråtage"

S. 049
1998

Efter udgivelsen af Brandteknisk information nr. 29 "Brandsikring af stråtage" er der opstået behov for 2 korrektioner af informationen, hvorfor dette tillæg er blevet udarbejdet.

1. Vedrørende afstand mellem stråttækte bygninger

I forbindelse med ikrafttræden af Bygningsreglement for småhuse / BR-S 98 den 15. september 1998, ændres afsnit 3.2 "Anvendelse efter BR-S 85" til følgende:

3.2 Anvendelse efter BR-S 98

I henhold til BR-S 98 kan fritliggende enfamiliehuse samt sommerhuse udføres med stråtag såfremt bygningerne holdes i en afstand af mindst 10,0 m fra naboskel og fra vej- og stimidte.

Har et eller flere enfamiliehuse på samme grund stråtag, skal afstanden mellem husene mindst svare til summen af de afstande, de enkelte bygninger mindst skulle have til naboskel. Dette medfører en afstand på 2,5 m + 10,0 m mellem 2 bygninger, hvoraf den ene er stråttækt, og en afstand på 10,0 m + 10,0 m mellem 2 stråttækte bygninger.

Mod stråtag skal væg- og loftkonstruktioner omkring beboelsesrum udføres mindst som BD-bygningsdel 30 (eksempler vist på fig. 4 og 5, side 15) med indvendig overflade mindst som klasse 2 beklædning. Eksempler på sådanne beklædninger er

- 13 mm gipskartonplader
- 12 mm træfiberplader eller spånplader med densitet mindst 600 kg/m³
- 12 mm krydsfinerplader med densitet mindst 500 kg/m³
- Rør og 12 mm kalkpuds

Ovennævnte beklædninger fastgøres i henhold til leverandørens anvisninger og som foreskrevet i Brandteknisk vejledning nr. 30 "Brandtekniske eksempler", hvortil der i øvrigt henvises.

2. Vedrørende gnistfang til skorstene

Indkomne oplysninger anbefaler at fraråde brugen af gnistfang, idet sådanne kan sode til, forvitre samt nedsætte røghastigheden, hvilket øger faren for antændelse af stråtmaterialet. Derfor foretages følgende ændringer:

På side 24 fjernes Fig. 13 samt teksten:

"Skorstene i stråtag bør sikres med gnistfang, som kan fange gnister og glødende partikler i røgen. Eksempel på gnistfang er vist nedenfor. På fredede og bevaringsværdige bygninger skal et gnistfang skjules i skorstenspipen."

I stedet skrives: "Skorstene i stråtag bør ikke forsynes med gnistfang."